

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах

ул. Карла Маркса, д.44 а, г. Гатчина, Ленинградская обл. 188300
тел. /факс:8 (8137)2-15-17 E-mail gatchina@47.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 252
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

г. Гатчина

«24» мая 2018 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе, главный государственный санитарный врач по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах **Васев Николай Анатольевич**, рассмотрев материалы: протокол об административном правонарушении №281 от 23 мая 2018 г., постановление по делу об административном правонарушении №256 от 24 мая 2018 г. в отношении юридического лица

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дружнгорская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Дружнгорская СОШ»)

Юридический (фактический) адрес: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружная Горка, улица Ленина, дом 21.

Реквизиты юр.лица:

лицензия Серия 47 ЛО 1 № 000 1239 рег. № 125-16 от 11 апреля 2016 года
СЭЗ № 47.06.06.000.М.000055.10.14 от 23.10.2014г. ОГРН 1024702088047 ИНН 4719016247 ОКВЭД М 80.21.2 Среднее (полное) общее образование

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица

Должность: директор МБОУ «Дружнгорская СОШ»

Юридический (фактический) адрес: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружная Горка, улица Ленина, дом 21.

Фамилия, имя, отчество - Малыкина Елена Васильевна

Число, месяц, год и место рождения: 15.07.1977 года, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Никольское

Гражданство: РФ

Место жительства (регистрации): Ленинградская область, Гатчинский район, д. Старосиверская, Кезевская дорога, д.64 г, кв.18

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 41 02 429127 выдан Сиверским ОМ Гатчинского района Ленинградской области 26.03.2002 г.

(данные документа удостоверяющего личность)

Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности: нет

УСТАНОВИЛ: В ходе плановой проверки исполнения действующего законодательства в МБОУ «Дружнгорская СОШ», расположенного по адресу: 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружная Горка, улица Ленина, дом 21- 15.05.2018 г. в 12 час. выявлены следующие нарушения:

- ФЗ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10)
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08)
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

1. На территории школы контейнерная площадка не имеет ограждение, что является нарушением п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. В туалетах для мальчиков (1 и 2 этаж), в кабинетах №28, 15,42, 14, 40, 32. учительской имеются нарушение целостности покраски (шелушение) потолков и стен, наличие подтеков; неровности полового покрытия и в помещениях пищеблока плитка на полу и стенах со сколами, выбоины плитки, требуется замена аварийных окон в кабинете информатики, требуется замена осветительной арматуры, что является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. Не организован производственный контроль п. 2.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
4. Гардероб для учащихся не оснащен ячейками для обуви, что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. В спортивном зале не проводится обработка спортивного инвентаря, что является нарушением п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. В начальных классах не проведена маркировка учебной мебели, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Не все кабинеты начальной школы оборудованы партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. В кабинетах и рекреациях на отопительных приборах отсутствуют защитные ограждения, что является нарушением требований п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с Изменениями N 2, от 25.12.2013 N 72
9. Остекление окон в рекреациях здания выполнено не из цельного стеклопакета, и несвоевременно меняется разбитое стекло, что является нарушением требований п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. Не во всех учебных помещениях светопроемы оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами, что является нарушением п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
11. Допускается использование синтетических тканей для солнцезащитных устройств, что является нарушением п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
12. В кабинетах 25, 42 классные доски, не обладающая собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами, что является нарушением требований п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
13. Нарушается организация питьевого режима, отсутствует бутилированная вода в начальных классах, что является нарушением требований п. 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08
14. Не соблюдается режим проветривания. На перемене в кабинете №46. форточки закрыты, дети находятся в классах, в кабинете информатики окна не открываются из аварийного состояния, что является нарушением требований п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10
15. Не проведено обследование технического состояния вентиляции, не проведены инструментальные замеры вытяжки воздуха, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10..

16. Несвоевременно меняются перегоревшие лампы в кабинетах, что является нарушением требований п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
17. На пищеблоке отсутствуют душевые насадки для ополаскивания посуды, что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08
18. Не работает вентиляция на пищеблоке, что является нарушением п. 3.1 далее СанПиН 2.4.5.2409-08.

т.е. совершено административное правонарушение, предусмотренное **ч.1 ст.6.7. КоАП РФ**.
(статья, часть, пункт нормативного акта, устанавливающего ответственность за совершение данного правонарушения)

Таким образом, юридическое лицо МБОУ «Дружногорская СОШ» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу представление МБОУ «Дружногорская СОШ» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДЛАГАЮ:

1. На территории школы контейнерную площадку оборудовать ограждением, в соответствии с требованиями п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Провести мероприятия по ремонту помещений образовательного учреждения, в соответствии с требованиями п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. с Изменениями N 2, от 25.12.2013 N 72, №3 от 24.11.2015 №81.
3. Организовать производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательном учреждении в соответствии с требованиями п. 2.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Составить программу производственного контроля в соответствии с требованиями пп. 2.6, 2.7, 3.1-3.9 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
4. Гардероб для учащихся оборудовать ячейками для обуви, в соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. В спортивном зале проводить обработку спортивного инвентаря, в соответствии с требованиями п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. В начальных классах провести маркировку учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся и в соответствии с требованиями п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Все кабинеты начальной школы оборудовать партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, в соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. В кабинетах и рекреациях отопительных приборах оборудовать защитные ограждения, из разрешенных материалов, в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с Изменениями N 2, от 25.12.2013 N 72.
9. Остекление окон в рекреациях здания выполнить из цельного стеклопакета, и своевременно заменить разбитые стекла, в соответствии с требованиями п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. Во всех учебных помещениях светопроемы оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами, в соответствии с требованиями п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
11. Не допускать использование синтетических тканей для солнцезащитных устройств, в соответствии с требованиями п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
12. В кабинетах 25, 42 классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением, в соответствии с требованиями п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
13. Соблюдать организацию питьевого режима, иметь бутилированную воду в начальных классах, в соответствии с требованиями п. 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. Соблюдать режим проветривания, в соответствии с требованиями п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
15. Обеспечить проведение обследования технического состояния вентиляции, а также инструментальных замеров вытяжки воздуха, с предоставлением акта выполненных работ в Территориальный отдел в соответствии с п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
16. Своевременно менять перегоревшие лампы в кабинетах, в соответствии с требованиями п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
17. На пищеблоке приобрести душевые насадки для ополаскивания посуды, в соответствии с требованиями п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08
18. Отремонтировать вентиляцию на пищеблоке, в соответствии с требованиями п. 3.1 далее СанПиН 2.4.5.2409-08.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ, настоящее представление надлежит рассмотреть в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах с приложением копий документов подтверждающих их исполнение.

**Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах**



Н.А. Васев

Представление №252 от « 24 » мая 2018 г. получил(а) « 24 » мая 2018 г.
Директор Малыкина Елена Васильевна

(должность, ФИО)

(подпись)

Отметка о высылке заказным письмом № _____ от « ____ » _____ 2018 г.

Примечание: В случае невыполнения в срок настоящего представления к Вам будут применены меры в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.