



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс 640-05-90, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Северная, 43 ПСЧ
Тел: 8 (813) 71 9-40-40
e-mail: ondgatchina@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 2-9-70-210

по устранению нарушений требований пожарной безопасности Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2»

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР ГУ МЧС России по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
Ленинградской области от 26 сентября 2017 года № 2-9-70-210 Фокина Александра Анатольевича,
начальника ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период

«09» октября 2017 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

«10» октября 2017 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

«11» октября 2017 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

«12» октября 2017 г. с 09 час 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

«27» октября 2017 г. с 09 час 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Короковой Светланой Николаевной- старшим инспектором ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Ленинградской области – государственным инспектором Гат-
чинского района Ленинградской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объ-
екта защиты – здания общеобразовательной организации, территории, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 25

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН прово-
дившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с : с заместителем директора по безопасности Лукша Л.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Для покрытия пола в актовом зале не применять паркет, класс материала с показателями более чем КМ2.	№123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3, 4 ст. 4, ст. 134 таблица 29.	01.05.2018г.	
2.	Помещения кладовых для хранения спортивного инвентаря (лыж, ботинок, мячей) оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А. «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.05.2018г.	
3.	На дверях помещений кладовых для хранения спортивного инвентаря обозначить их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический рег-	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства в РФ № 390 от 25.04.2012	01.05.2018г.	

	8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.			
4.	Помещения различного функционального назначения, кладовые для хранения спортивного инвентаря, отделить от помещения раздвижные противопожарными дверями.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 Свод правил. «СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. П. 7.4 СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.	01.05.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

ровании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ГПР Гатчинского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ленинградской области Коробова Светлана
Николаевна



(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

(подпись)

«27» октября 2017 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

по доверенности Лукина А.В.



(подпись)

«27» 10 2017 г.