

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах**

ул. Карла Маркса, д.44 а, г. Гатчина, Ленинградская обл. 188300
тел./факс:8 (8137)2-15-17 E-mail gatchina@47.rospotrebnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № 60

об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

26 марта 2018 г.

г. Гатчина

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах, главный государственный санитарный врач по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах **Николай Анатольевич Васев**, в связи с проведением плановой выездной проверки в отношении **Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»)**,

Реквизиты юр.лица: Лицензия С-РО № 013092 р.№319-11 от 13.09.2011г.
СЭЗ № 47.06.06.000.М.000931.11.07. от 26. 11.2007г.

ОГРН 1024701247064 ИНН 4705016230

ОКВЭД М 80.21.2 Среднее (полное) общее образование
расположенного по адресу: 188300 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Слепнева, д.25

с 19.03.2018г. 11-00 часов по 26.03.2018г. 16-00 мин. Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № от 26 марта 2018 г.
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

с целью выполнения требований

- ФЗ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

предписываю

юридическому лицу Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2» (МБОУ «Гатчинская СОШ №2»)

Местонахождение: 188300 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Слепнева, д.25

Руководитель: Ковалева Наталья Владимировна, директор

выполнить.

1. Обеспечить гладкое покрытие стен, потолков и полов без повреждений, позволяющее проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях, указанных в акте № от 26.03.2018г. в соответствии с требованиями п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения: не позднее 01.09.2018г.
2. Обеспечить остекление окон во всех помещениях школы из цельного стеклопакета в соответствии с требованиями п. п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения: не позднее 01.09.2018г.
3. Использовать санитарный узел на 3 этаже школы в соответствии с проектным решением. Обеспечить исправную работу на каждом этаже санитарных узлов для девочек и для мальчиков. Неиспользуемый санитарный узел 3 этажа оборудовать кабинками с дверями, а также исправным санитарно-техническим оборудованием. Стены, потолок и полы данного помещения должны иметь гладкую поверхность без повреждений, позволяющую проведение уборки влажным способом в соответствии с требованиями п. 1.7, 4.25, 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения: не позднее 01.09.2018г.
4. Все туалеты оборудовать кабинками с дверями в соответствии с требованиями п. п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения: не позднее 01.09.2018г.
5. Гардероб для учащихся оснастить индивидуальными ячейками для обуви детей в соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения: не позднее 01.09.2018г.
6. Организовать производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с п. 2.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Срок исполнения: не позднее 01.09.2018г.
7. Обеспечить проведение обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения: не позднее 01.09.2018г.

Информацию о выполнении Предписания предоставить в срок до 2 сентября 2018 года в письменной форме должностному лицу Роспотребнадзора, выдавшему предписание.

**Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах**

Н.А. Васев



Расписка в получении Предписания

Настоящее Предписание получил (а) 26.03.2018 года

Ковалева Наталья Владимировна директор законный представитель юридического лица

Ф.И.О., должность (полномочия)

(подпись)

Примечание: Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений обязательных требований, влечет за собой административную ответственность,

предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней (с даты получения акта проверки), вправе представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом, или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в ТО Роспотребнадзора.

Предписание, вынесенное должностным лицом и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.