

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«28 » сентября 2018 г.

г. Гатчина
(город, село, район)

Я, Государственный инспектор Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору Коробова Светлана Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление о возбуждении дела об административном правонарушении И.о Гатчинского городского прокурора младшего советника юстиции Дорошенко А.А. от 07 сентября 2018 по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на директора МБОУ «Гатчинская СОШ №2» Ковалеву Наталью Владимировну

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)
(ненужное зачеркнуть) (юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что "31" августа 2018 г. в 16 час. 28 мин. при проведении выездной проверки: МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 25 выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Не произведена своевременная перезарядка огнетушителей № 16, 18, 22	п. 478 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства в РФ № 390 от 25.04.2012);
2.	Дверь запасного эвакуационного выхода из пищеблока закрыта на ключ изнутри ;	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства в РФ № 390 от 25.04.2012);
3.	На дверях кондитерского цеха, столярной мастерской не	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление

	обозначены их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Правительства в РФ № 390 от 25.04.2012);
4.	Помещения различного функционального назначения, кондитерский цех, столярная мастерская не отделены от помещений школы противопожарными дверями.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 Свод правил. «СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. П. 7.4 СНИП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

(место совершения нарушения, подробным указанием наименования объекта, адреса;
в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая к отношению к делу; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации
(указываются номера статей и

об административных правонарушениях
законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1.	Произвести перезарядку огнетушителей № 16, 18, 22	п. 478 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства в РФ № 390 от 25.04.2012);
2.	Дверь запасного эвакуационного выхода их пищеблока не закрывать на ключ изнутри ;	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства в РФ № 390 от 25.04.2012);
3.	На дверях кондитерского цеха, столярной мастерской обозначить их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства в РФ № 390 от 25.04.2012);
4.	Помещения различного функционального назначения, кондитерский цех, столярная мастерская отделить от	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 Свод правил. «СП 4.13130.2013.

	помещений школы противопожарными дверями.	Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. П. 7.4 СНИП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
--	--	--

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.

Государственный инспектор Гатчинского района
Ленинградской области по пожарному надзору

(подпись лица, вынесшего постановление)

(расшифровка подписи)

С.Н. Коробова

Представление получил

28.09.2018

дата, должность, подпись

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)



С.Н. Коробова
ФИО