

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»
Отчет по выполнению предписаний Роспотребнадзора
в связи с выявленными во время плановой проверки нарушениям
на начало 2017-2018 учебного года

№	Нарушение СанПиН	Объяснение	Отметка об исполнении
1	Полностью оградить забором территорию школы	В 2016 году установлена ¼ часть ограждения на выделенные 300000 рублей. В плане ремонтных работ на 2017 год заложено 400 000 рублей. В июне установлена ¼ часть ограждения. По предписанию суда (дело №2-4876/2016) необходимо полностью установить ограждение по всему периметру. Финансирование на восстановление 2/4 ограждение выделено депутатами законодательного собрания Ленинградской области. Прошли конкурсные процедуры. Заключен договор. Установка ограждения будет завершена до середины сентября.	Срок- сентябрь 2017
2	Провести замену вышедших из строя светильников	Во время проверки выявлен один неработающий светильник в библиотеке и один светильник в рекреации второго этажа. Требуется замена дросселей . Нарушение устранено.	Выполнено- 28.11.2016
3	Приобрести дезинфицирующие средства для уборки	Закупаются в полном объеме моющие средства (Доместос, Пемолукс, Белизна, «Аист») и дезсредства «Жавель» .	Выполнено- 28.11.2016
4	Проводить уборку туалетов, душевых, буфетов дезинфицирующими средствами	Закупаются в полном объеме моющие средства (Доместос, Пемолукс, Белизна, «Аист») и Дезсредство « Жавель» .	Выполнено- 28.11.2016
5	В спортивном зале маты протирать мыльно-содовым раствором	Уборка в спортивном зале проводится ежедневно, в том числе и маты протираются мыльно-содовым раствором.	Выполнено- 28.11.2016
6	Приобрести педальные ведра для санузлов	Туалеты оснащены мусорными корзинами. Необходимо приобрести 10 педальных ведер. Обратились с просьбой о финансовой помощи к управляющему совету. Педальные ведра приобретены.	Выполнено- 28.11.2016
7	Ликвидировать следы протечек и произвести косметический ремонт потолков, стен кабинетов, рекреаций, библиотеки, музея, кладовой для хранения овощей.	Ежегодно силами техперсонала, родителей и учителей школы выполняется косметический ремонт учебных помещений и других помещений школы. Летом 2017 года выполнен косметический ремонт рекреаций и протечек в библиотеке, музее, коридоре 2 этажа, кладовой для овощей.	Выполнено Срок- 08.08.2017

8	Отремонтировать пол в кабинете химии (дыры в полу)	В кабинете химии в полу имеются две дыры, размером 6х6 см, которые остались от электроподводки к партам. Угрозы безопасности обучающихся нет. Нарушение ликвидировано. Дыры заделаны.	Выполнено- 09.01.2017
9	Обозначить цветной маркировкой стулья в кабинете 4 класса	Учебная мебель во всех классах начальной школы имеет цветную маркировку. Во время проверки в кабинете начальной школы (4 класс) было обнаружено три стула с оторванной цветной маркировкой. Уследить за наличием цветной маркировки ежечасно не возможно, т.к. в классе обучаются дети 7-10 лет. В настоящее время нарушение ликвидировано.	Выполнено- 28.11.2016 На начало учебного года все столы и стулья будут промаркированы.
10	Убрать не ученическую мебель (диваны) из кабинета английского языка и начальных классов	В кабинете английского языка и в кабинете начальных классов силами родителей был оборудован уголок для отдыха (поставлен диван). В настоящее время нарушение ликвидировано.	Выполнено- 28.11.2016
11	Отрегулировать температурный режим в раздевалке девочек спортивного зала до 22 градусов.	Температурный режим в раздевалке девочек не соответствует СанПиН. Для устранения нарушения необходимо установить дополнительно 3 радиатора отопления. С привлечением дополнительного финансирования приобретены радиаторы отопления.	Выполнено- 28.06.2017
12	Установить недостающие ограждения отопительных приборов во всех помещениях школы	Ограждения отопительных приборов по всей школе выполнено в январе 2017 года. Дополнительное финансирование выделено по предписанию.	Выполнено- 09.01.2017
13	Обеспечить наличие бытовых термометров в учебных помещениях	На момент проверки в 5 классах из 12 были в наличии бытовые термометры. В настоящее время денежные средства на счете школы отсутствуют. Термометры закуплены за внебюджетные средства (управляющий совет) и установлены.	Выполнено-28.11.2016
14	Обеспечить соблюдение режима проветривания в кабинете литературы	На момент проверки в кабинете литературы последнее окно в классе было открыто на микропроветривании. Температура в классе свыше 25 градусов.	Выполнено- 28.11.2016
15	Оборудовать все классные доски местным освещением	На момент проверки в 6 учебных кабинетах из 12 не было оборудовано местное освещение классных досок. Для устранения нарушения потребовалось дополнительное финансирование. Общая сумма- 42000 рублей. В декабре 2016 года светильники закуплены и установлены.	Выполнено- 09.01.2017
16	Обеспечить остекление окон в рекреациях из цельного стеклопалотна	На протяжении четырех лет при депутатской помощи в финансировании работ по замене оконных блоков, выполнена замена 70 оконных блоков. Установлено дополнительно 8 оконных блоков, которые необходимо было заменить. На других оконных блоках требующих остекления из цельного стеклопалотна, произведена замена	Срок- 28.08.2017

		стеклопалатна на внутренних рамах. В течение 2-х лет замена стеклопакетов будет полностью завершена по всей школе, т.к. школе предстоит реновация.	
17	Обеспечить своевременную запись в медицинские книжки сотрудников запись о прохождении профилактических прививок	На момент проверки у 4-х сотрудников школы не были вписаны в медицинские книжки сведения о профилактических прививках. Прививки сделаны своевременно (вопрос контролируется амбулаторией). Сотрудники не согласовали прохождение вакцинации с отметкой в медицинских книжках. В настоящее время нарушение устранено.	Выполнено-28.11.2016
18	Обеспечить в классе словесности расстояние от первой парты до доски 240 см.	На момент проверки расстояние от первой парты до доски в кабинете русского языка было 200 см. В настоящее время нарушение устранено.	Выполнено- 28.11.2016

Директор школы: *Н.И. Дзежелый* Дзежелый Н.И.

