



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662  
Тел/факс 640-05-90, сайт: [www.47.mchs.gov.ru](http://www.47.mchs.gov.ru)  
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99  
E-mail: [gu@mchs-lenobl.com](mailto:gu@mchs-lenobl.com)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Северная, 43 ПСЧ Тел: 8 (813) 71 9-40-40  
e-mail: [ondgatchina@mail.ru](mailto:ondgatchina@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписание № 2-9-70-40/1/1

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

#### Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кобринская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Кобринская ООШ»)

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 03 февраля 2017 года № 2-9-70-40, Фокина Александра Анатольевича, начальника ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области (всего документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период

«28» февраля 2017 г. с 11 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

«09» марта 2017 г. с 14 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

«14» марта 2017 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Книбтут Юлией Юрьевной инспектором ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – государственным инспектором Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кобринская основная общеобразовательная школа», расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Кобринно, ул. Лесная, д.1

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МБОУ «Кобринская ООШ» Джежелий Натальей Ивановной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или иного

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обяза-	Пункт (абзац пункта) и	Срок устранения	Отметка
---	----------------------	------------------------	-----------------	---------

Предписания	нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Помещение мастерской не отделены от других помещений противопожарными перегородками (дверьми) с нормируемым пределом огнестойкости.	ст. 4 ч.4, 3, 2 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.6 Свод Правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» от 24.04.2013г.	01.09.2017г.	
2.	Помещение библиотеки не отделены от других помещений противопожарными перегородками (дверьми) с нормируемым пределом огнестойкости.	ст. 4 ч.4, 3, 2 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.6 Свод Правил 4.13130.2013	01.09.2017г.	
3.	Не определена категория по пожарной и взрывопожарной опасности в помещения библиотеки.	Ст. 27 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 27, п. 20 «Правила противопожарного режима» утвержденные ПП № 390 от 25.04.2012	01.09.2017г.	
4.	Не заключен договор на проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с организацией, имеющей лицензию.	п. 55 ППР, ст. 12 Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности», прил. п. 3 Постановление правительства РФ от 20.12.2011г. №1225 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности»	01.09.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одним из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на от-

ветственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Гатчинского района Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ленинградской  
области

Кашбулат Юлия Юрьевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

*«14» марта 20 14 г.*

Предписание для исполнения получил:

*Детельский Н.С.*

*«14» марта 20 17 г.*



*Детельский Н.С.*  
(подпись)