



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТЕРВОЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

188351 ул.Школьная, д.1, п.Терволово,
Гатчинский район, Ленинградская область

Тел./факс (8-813-71) 66-239

E-mail: tervolovo9@mail.ru

ОКПО 46269279, ОГРН 1024702087827,

ИНН/КПП 4719015719/470501001

Отдел надзорной деятельности
Гатчинского района
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по ЛО

Получено 20.06.17
ст. надзорной деятельности
Вукузов

19.06.2017г.

№ 56

ОТЧЁТ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Терволовская основная общеобразовательная школа»
об исполнении предписания №2-9-70-55 по устранению нарушений
требований пожарной безопасности

В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с распоряжением отдела надзорной деятельности Гатчинского района УПД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области от «01» марта 2017 года № 2-9-70-55 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Терволовская основная общеобразовательная школа» выявлены нарушения требований пожарной безопасности (предписание от «31» марта 2017 года №2-9-70-55).

В ходе исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Терволовская основная общеобразовательная школа» приняты меры, проведены мероприятия и действия:

1. На территории ОУ предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение с расходом воды необходимым на нужды пожаротушения:
 - пожарный гидрант, расположенный на территории школы находится в исправном состоянии и соответствует необходимым требованиям эксплуатации;
 - в ответ на письмо администрации МБОУ «Терволовская ООШ» от 30.03.2017г. №32, зарегистрированного в АО «Коммунальные системы» Гатчинского района от 30.03.2017г. №1224 о состоянии пожарного гидранта, расположенного у ДК п.Терволово вблизи образовательного учреждения МБОУ «Терволовская ООШ», был получен ответ от 07.04.2017г. №449. Пожарный гидрант по адресу: п.Терволово, ул.Ленинградская д.14 (у ДК) находится в исправном состоянии. Реконструкция данного гидранта запланирована в текущем году.

2. Дверь запасного выхода в столовой будет заменена на основании договора №36 от 01.06.2017г. на выполнение подрядных работ Гатчинским местным отделением Ленинградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ГМО ЛОО Общероссийской общественной организации «ВДПО»).

К отчету об исполнении предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений.

Приложения:

1. Копия договора №36 от 01.06.2017г. на выполнение подрядных работ на 4 л. в 1 экз.
2. Копия письма МБОУ «Терволольская ООШ» в АО «Коммунальные системы» Гатчинского района от 30.03.2017г. №32 на 1 л. в 1 экз.
3. Копия ответа АО «Коммунальные системы Гатчинского района» от 07.04.2017г. №449 на 2 л. в 1 экз.

Отчёт составлен на 7 л.

Директор школы:



М.С.Пазухина