



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com
Отдел надзорной деятельности Гатчинского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Северная, 43 ПСЧ
Тел: 8 (81371) 9-40-40
e-mail: ondgatchina@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 2-9-70-55

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«МБОУ Тервоволская основная ООШ»

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) –правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения от «01» марта 2017 года №2-9-70-55 государственного инспектора Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору полковника внутренней службы Фокина Александра Анатольевича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «09» час. «00» мин. 16 марта 2017 г. до «11» час. «00» мин. 31 марта 2017г., инспектором ОНД Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области майором внутренней службы Кутузовым С.А., проведена плановая / выездная проверка в отношении: «МБОУ Тервоволская основная ООШ», осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ленинградская область Гатчинский район, п. Терволово, ул. Школьная, дом 1 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На территории не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение с расходом воды необходимым на нужды пожаротушения.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151; № 184-ФЗ ст. 46; СНиП 2.04.02.-84* п.2.14	01.07.2017	
2	Ширина дверного проема в столовой 0,7 метра	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.	01.07.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

СТ. Инспектор отдела надзорной деятельности
Гатчинского района
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области

Кутузов С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«31» 03 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«31» марта 20 17 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.